

**Postanowienie nr 242/2009**

Na podstawie § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137), po rozpatrzeniu ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego Janusza Magdziarza i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Jerzego Puternickiego dotyczącej budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z określonymi następującymi wskazaniami:

1. wydzielenia klatek schodowych przegrodami w klasie odporności ogniowej REI 60,
2. zamknięcia klatek schodowych drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30,
3. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej,
4. wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy,

**wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, w inny sposób niż podany w:

1. § 68 ust. 1 - szerokości (1,26 m) biegów i (1,35 m) spoczników klatek schodowych,
  2. § 232 ust. 4 - braku odporności ogniowej REI 120 ściany oddzielania przeciwpożarowego wspartej na stropie posiadającym klasę odporności ogniowej REI 60,
  3. § 271 ust. 11 - braku odporności ogniowej REI 120 ścian usytuowanych w pasie terenu szerokości 4 m,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwzględnieniem wskazań „Ekspertyzy technicznej...”

**Uzasadnienie**

W dniu 18 marca 2008 r. do tut. Komendy wpłynął wniosek Pana Jerzego

Puternickiego działającego w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno – budowlanych w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5.

Ekspertyzę opracowano w celu dostosowania budynku, uznanego za zagrażający życiu ludzi, do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Wg autorów ekspertyzy realizacja powyższych wskazań zaproponowanych ekspertyzą techniczną spowoduje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku. W obiekcie nie będą występowały warunki zagrażające życiu ludzi, a zastosowane warunki zastępcze w budynku zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe wymagania, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.**

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.  
W załączeniu: Ekspertyza techniczna

Adresat:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy  
Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Otrzymuje:

✓ Puternicki Jerzy  
ul. Łowicka 38/4  
59-220 Legnica

Do wiadomości:

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Legnicy – otrzymuje załącznik  
PP



DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. brg. mgr inż. Zbigniew Klim  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego