



OBSZAR ISTNIEJĄCEJ PŁYTY POSADZKOWEJ NA GRUNCIE PRZEWIDZIANEJ DO WYKONANIA INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ

ŚCIANY NOŚNE LUB DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY I OBUDOWY ŚCIAN, SŁUPÓW ORAZ PODCIĄGÓW W SYSTEMIE ZABUDOWY Z PROFILI STALOWYCH ORAZ POSZYCIEM PŁYTAMI G-K WG OPISU WARSTW DODATKOWO JAKO ŚCIANY BEZPIECZNE Z BLACHĄ STALOWĄ WEWNĄTRZ ZABUDOWY

MUROWANIA I ZAMUROWANIA Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

WYBURZENIA

ELEMENTY ŻELBETOWE

Uwagi:

1. Istniejącą wentylację przechodzącą przez świetliki dachowe należy usunąć i powstałe otwory zabezpieczyć przed dostępem wód opadowych do środka pomieszczenia.

w.g. wentylacja grawitacyjna ø150
rura spiro ocieplona wełną mineralną gr. 8 cm

w.m. wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie ø150
rura spiro ocieplona wełną mineralną gr. 8 cm

UWAGA:
ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Sposób naprawy ubytków słupów żelbetowy
skala 1:20



Chudy beton: C12/15 (B15)

Uwagi:

1. Należy wypełnić istniejące kanały występujące w posadzce na części niepodpiwniczonej betonem C12/15 o objętości ~21m3.
2. Przed wykonaniem posadzki naprawczej na powierzchni objętej opracowaniem należy zerwać istniejące warstwy wykończeniowe (przez mechaniczne skucie lub frezowanie powierzchni posadzki). Następnie należy oczyścić i zagruntować powierzchnie posadzki w części niepodpiwniczonej oraz części stropu nad piwnicą. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów poziomów płyt posadzkowych oraz stropowych przed wykonaniem warstwy naprawczej z masy posadzkowej polimerowo-mineralnej.
3. Przed obudowaniem (okładziną GKF – REI120) istniejących słupów żelbetowych należy oczyścić i zagruntować powierzchnie słupa a następnie nanieść wysokoelastyczną i wysokoplastyczną zaprawę naprawczą. Analogicznie należy postępować przy naprawie widocznych pęknięć i zarysowań w ścianach działowych.
4. W warstwie zabudowy sufitu podwieszonego tj. pomieszczenie Nr 0.8 należy zamontować krawędziak drewniany (5x10 cm) o klasie C24, odciążający sufit podwieszony oraz leżącą na nim płytę OSB z przykręconą płytą GKF. Krawędziak z jednej strony należy oprzeć na projektowanej ścianie a z drugiej łączyć do istniejącej ściany za pomocą systemowych łączników stalowych. Dodatkowo w pomieszczeniach Nr 0.6 i 0.8 przy narożniku płyty OSB gdzie nie ma oparcia na ścianie nowoprojektowanej należy podeprzeć płytą systemowym łącznikiem stalowym kotwionym do istniejącej ściany.

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

RODZAJ	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]
SBN 120	1,20	5
SBN 120	1,50	1

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799365, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 59-220 Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5			
obiekt	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy			
adres	Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 dz. nr 1265/17, obręb Piekary Osiedle			
rysunek	ARCHIWUM ZAKŁADOWE RZUT NISKIEGO PARTERU CZĘŚCI BUDYNKU 2B			
stadium	P.B. KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis	data 19.02.2016
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.-bud. B7/DOS/04		skala 1:75/20
opracował	---	---		rys. K1
opracował	mgr inż. Arkadiusz Ruchała	---		