



- Uwagi:
- Głośniki montować na wysokości 3,90m.
 - Do podwieszania głośników stosować certyfikowane zawieszki montowane do stropu.
 - Przewody montować orzy użyciu certyfikowanych uchwytów stalowych.
 - W miejscach gdzie zajdzie brak możliwości montażu przewodów do stropu, należy wykorzystać korytko kablowe o wymaganej odporności pożarowej.
 - Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą ppż.
 - Zasilanie linii wyprowadzić z istniejącej centrali DSO, przewody prowadzić pod stropem przez części wspólne niskiego parteru.
 - Istniejącą centralę w budynku 1B pom. 54 rozbudować o wzmacniacz PRS-2B250.
 - Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz wymaganiami obowiązujących norm.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl				
inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 59-220 Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5			
obiekt	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy			
adres	Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 dz. nr 1265/9, obręb Legnica			
rysunek	SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI DSO			
stadium	P.W. INST. ELEKTRYCZNE		podpis	data 19.02.2016
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/005/08		skala -
opracował	---			rys. E w 7
opracował	---			