

Wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych:

A1 – oprawa p/t PISA LED PRW 47W 4000K IP40, prod. PXF lub równoważna
B1 – oprawa n/t FIBRA LED 30W 4000K IP65, prod. PXF lub równoważna
C1 – oprawa p/t BAR LED AC 11W 4000K IP44, prod. PXF lub równoważna
D1 – oprawa n/t FIBRA III PC 2x75 35W IP66, prod. PXF lub równoważna

X1 – oprawa ewakuacyjna kierunkowa n/t ONTEC S E z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
X2 – oprawa ewakuacyjna kierunkowo zwieszana ITECH Z z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
X3 – oprawa ewakuacyjna kierunkowa p/t ONTEC PP z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
Y1 – oprawa awaryjna n/t ITECH S1 1W 2W z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
Y2 – oprawa awaryjna p/t ITECH M2 1W 2W z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
Y3 – oprawa awaryjna p/t ITECH C1 1W 2W z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna
Y4 – oprawa awaryjna n/t ITECH S2 1W 4W 5W z inwerterem min. 1h, prod. TM Technologie lub równoważna

UWAGI:

1. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 65.
2. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
3. Szczegółowy dobory opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa – stosowne do postanowień PN-EN 12464-1 i aranżacji wnętrz.
4. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa.
5. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować kaseta oraz system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo. Przejścia przez strefy dymowe należy uszczelnić dymowo.
6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (RE) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub RE) 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
7. Należy stosować korytka perforowane z blachy ocynkowanej – dwudzielne, dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprądowych.
8. Korytka oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem:
   – 20% dla spodziewanego obciążenia,
   – 15% dla spodziewanego wypełnienia.
9. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.
10. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny min. 1h oraz

Legenda:

	łącznik jednobiegunowy 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
	łącznik świecznikowy 10AX 250V
	łącznik roletowy 10AX 250V – przewietrzanie
	łącznik schodowy 10AX 250V
	przycisk podświetlany szczelny 10AX 250V
	wentylator łazienkowy sprzężony z łącznikiem oświetlenia (wg projektu branży sanitarnej)
	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
	oprawa ewakuacyjna kierunkowa
	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
	gniazdo 1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V
	gniazdo 1f podwójne 2*2P+Z 16A ~250V
	gniazdo 1f podwójne TAFIX 2*2P+Z 16A ~250V
	gniazdo 1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
	punkt przyłączeniowy
	pion instalacji elektrycznych i teletechnicznych
	rozdzielnica elektryczna
	wyłącznik przeciwpożarowy
	czujka ruchu 180°/360°

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.D.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PIOWALE 11, 59-300 ZĄBKOWICE
TEL. 601799368, 605900318
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 59–220 Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5			
obiekt	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy			
adres	Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 dz. nr 1265/17, obręb Piekary Osiedle			
rysunek	**ARCHIWUM ZAKŁADOWE** **RZUT KONDYGNACJI INSTALACYJNEJ CZĘŚCI BUDYNKU 2B – INST. ELEKTRYCZNE**			
stadium	P.W. INST. ELEKTRYCZNE	nr upr.	podpis	data 19.02.2016
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/2005/08		skala 1:75
opracował	---			rys. Ew2
opracował	---			