





- Uwagi:
1. Głośniki montować na wysokości 3,90m.
  2. Do podwieszania głośników stosować certyfikowane zawieszki montowane do stropu.
  3. Przewody montować orzy użyciu certyfikowanych uchwytyów stalowych.
  4. W miejscach gdzie zajdzie brak możliwości montażu przewodów do stropu, należy wykorzystać korytko kablowe o wymaganej odporności pożarowej.
  5. Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą ppoż.
  6. Linie wyprowadzić z istniejącej centrali DSO, przewody prowadzić pod stropem części wspólnej niskiego parteru, szacowana długość trasy poza częścią objętą przebudową = 200m.
  7. Istniejącą centralę w budynku 1B pom. 54 rozbudować o wzmacniacz PRS-2B250.
  8. Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz wymaganiami obowiązujących norm.

SYMBOLE I OZNACZENIA	
 LINIA/GŁ ODCZEP	Proj. głośnik sufitowy LBC 3087/41 z obudową fire dome LBC 3080/01
 LINIA/GŁ ODCZEP	Proj. głośnik ścienny LBC 3018/01
	Proj. moduł końca linii LBB 4443/00
	Proj. przewód HTKSH PH90 1x2x1,4

<b>PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.</b> <b>ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA</b> <b>UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA</b> <b>TEL. 601799268, 605900218</b> <b>www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl</b>				
inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 59-220 Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5			
obiekt	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy			
adres	Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 dz. nr 1265/9, obręb Legnica			
rysunek	<b>ARCHIWUM ZAKŁADOWE</b> <b>RZUT INSTALACJI DSO</b>			
stadium	P.W. INST. ELEKTRYCZNE		podpis	data 19.02.2016
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/005/08		skala 1:100
opracował	---			rys. E w 6
opracował	---			