



**DOLNY
ŚLĄSK**

WszSL/FZ/381/20A/20/292 / 2020

Legnica 26.05.2020r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH,
HYDRAULICZNYCH**

sprawa: WszSL/FZ-20A/20

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 2

Pytanie nr 2

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści oprawę innego producenta o takich samych lub lepszych parametrach? Oprawa ma zawierać tuby ledowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oprawę innego producenta o parametrach takich samych lub lepszych. Oprawa ma być bez tub ledowych, lecz dostosowana do montażu tub ledowych.

Tuby ledowe stanowią osobną pozycję zamówienia.

Pytanie nr 3

Poz.3. Bardzo proszę określić barwę światła panela ledowego?

Odpowiedź:

Barwa światła 4000k .

Pytanie nr 4

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści żarówkę ledową LED A60 E27 11W 3000K 1055Lm lub 15w 1500Lm E27 3000K?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza tę żarówkę: LED A60 E27 11W 3000K 1055Lm.

Pytanie nr 5

Poz. 7. Proszę podać moc żarówki?

Odpowiedź:

Wymagana moc żarówki to 40W +/- 10%

Ch

Pytanie nr 6

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści świetlówkę ledową LED 18W 4000K 1200mm 1800Lm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści tubę LED 18W 4000K 1200mm 1800Lm

Pytanie nr 7

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści świetlówkę ledową LED 9W 4000K 600mm 900Lm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że świetlówka będzie posiadała trzonek G13.

Pytanie nr 8

Poz. 15. Czy Zamawiający wymaga świetlówkę ledową? Proszę określić trzonek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga świetlówkę LED o trzonku 2G7 4 piny

Pytanie nr 9

Poz. 17. Proszę podać trzonek żarówki?

Odpowiedź:

Trzonek G24q-3 (4 piny)

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Piotnicka-Mieloch