

LEGENDA :

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
- 2xZH52 – ZAWÓR HYDRANTOWY
- PH3 – PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ
- ø80 – ŚREDNICA PRZEWODU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ
- HP25 – HYDRANT 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM L=30,0M

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
Ryszard Klimas
63-700 KROTOSZYN, ul.Zdunowska 116

Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY		
Adres:	59-220 LEGNICA, UL. J. MARSZAŁKIEWICZA 5		
Nazwa inwestycji:	DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SZPITALA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis: / Data:
Projektował:	mgr inż. K.Jurek	4/74/Nm	14.09.2011r
Sprawdził:	inż. W.Markocz	UAN-7342-37/93	14.09.2011r
Temat:	Projekt budowlany zmiany		
Obiekt:	Zespół Główny Budynków Szpitala - budynki nr 1A, 1E, 1C -etap I		
Tytuł rys.:	*Aksonometria* *Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa*		Nr rys. 1
Skala:	1:100	Nr archiwalny 114/12/KR/09-A	