

WSzSL/DZ/072-<sup>802</sup>.../17

Legnica, 24-11-2017 r.

Do zainteresowanych

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

**znak sprawy (WSzSL/DZ-64/17)**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1** Bardzo proszę o ponowne umieszczenie na serwerze plików o numerach 8.2, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, po uprzednim sprawdzeniu ich poprawności - na chwilę obecną część rzutu budynku D jest niewidoczna, co uniemożliwia przygotowanie oferty.

Proszę także o informację, jaki obecnie jest zainstalowany w szpitalu system DSO, na jakim obszarze już funkcjonuje.

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawione pliki załączników 8.2, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17 i 8.19.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy zainstalowana jest w pomieszczeniu 54 poziom - 1 (minus jeden) budynku 1B centrala DSO firmy BOSCH SECURITY SYSTEMS - system PRAESIDEO, składająca się z:

- zasilacz ZDSO 400E-AK3 3x230/400V, Iwe 3x16,5A,
- kontroler sieciowy PRS NCO-B,
- interfejs wielokanałowy PRS-16 MCI,
- 2 szt wzmacniaczy podstawowyc PRS-2B250 i wzmacniacz rezerwowy PRS-1B 500,
- baterie akumulatoró 48V/88Ah,
- system kontroli ciągłości obwodów głośnikowych,
- panel mikrofonu strażaka.

Instalacja DSO funkcjonuje na obszarze:

- 1/ poziom 0 (wysoki parter) budynek 1A i 1C - na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 2/ od poziomu -1 (niski parter) do poziomu 6 piętra budynku 1A - klatka schodowa K3,
- 3/ poziom 0 (wysoki parter) budynku 1B - na obszarze Pracowni Angiografii, Hemodynamiki i Elektrofizjologii,
- 4/ poziom 1 (pierwsze piętro) budynku 1A - odcinek położniczy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

Uwaga: Zmawiający przekłada termin składania i otwarcia ofert **na dzień 08-12-2017 r.**, godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

*mgr Piotr Czekajło*