

WSzSL/DZ/072-~~486~~/17

Legnica, 15-11-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „opracowanie projektu budowlano–wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i zakup wyposażenia medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
znak sprawy (WSzSL/DZ-45A/17)

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 1

dotyczące Załącznika 3A do SIWZ - Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada kamerę zainstalowaną w osi symetrii kopuły pod szybą ze szkła bezpiecznego? Rozwiązanie takie zabezpiecza kamerę przed ewentualnym mechanicznym uszkodzeniem i ułatwia dezynfekcję całej kopuły.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną czasze której wykonane są z aluminium? Rozwiązanie takie gwarantuje większą odporność na uszkodzenia mechaniczne i nie ma najmniejszego wpływu na parametry świetlne lampy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasza główna posiada moduły światła z 110 punktami LED, o natężeniu oświetlenia $E_c=160$ [kLux] z odległości 1 metra? Mniejsza ilość diod zapewnia niski pobór mocy czaszy, na poziomie 50 W.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasza satelitarna posiada moduły światła z 110 punktami LED, o natężeniu oświetlenia $E_c=160$ [kLux] z odległości 1 metra? Mniejsza ilość diod zapewnia niski pobór mocy czaszy, na poziomie 50 W.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kształtem pola operacyjnego w postaci koła? Ponieważ średnica plamy świetlnej zmienia się w znacznie większym zakresie niż wymaga SIWZ -19-36cm, może zastąpić kształt elipsy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 13 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stopniem ochrony ramion IP=20? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

Pytanie 14 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną wyposażoną w kamerę full HD zamontowaną w kopule głównej? Kamera umieszczona jest na stałe, w osi symetrii kopuły, za szkłem bezpiecznym. Montaż/demontaż kamery HD wykonywany jest przez osoby przeszkolone. Jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

Pytanie 15 - Czy Zamawiający dopuści kamerę HD z sensorem obrazu 1/2,8CMOS?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanej kamery.

Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada zewnętrzny sterownik kopuły i kamery zainstalowany na ścianie, zapewniający sterowanie parametrami czas?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny sterownik zapewniający kontrolę i ustawienia następującymi funkcjami kamery:

-powiększenie/pomniejszenie

-obróć obrazu o 350°

- automatyczne : wyostrenie obrazu, jasność, balans bieli?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny sterownik zapewniający kontrolę i ustawienia następującymi funkcjami lampy:

a) włączanie i wyłączanie lampy,

b) regulacja natężenia światła,

c) regulacja głębokości

d) regulacja temperatury barwowej światła

e) regulacja światła Endo ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 19 - Czy Zamawiający dopuści dodatkowe sterowanie parametrami lampy i kamery za pomocą dwóch paneli umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Sterowane parametry to:

Lampa:

a) włączanie i wyłączanie lampy,

b) regulacja natężenia światła,

c) regulacja głębokości

d) regulacja temperatury barwowej światła

e) regulacja światła Endo

Kamera:

a)powiększenie/pomniejszenie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 28 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się jedynie za pomocą centralnego uchwyty sterującego czasą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 29 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panele sterowania realizujące funkcje, wykonane są w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną. Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 30 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja temperatury barwowej odbywa się w zakresie 4000-4400- 4800°K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 31 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły pozycjonowane są sterylizowanym uchwytem lampy i dodatkowo uchwytem brudnym w formie relingu okalającym czasę w 75%? Reling wykonany jest jako osobny prętowy uchwyt, umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie niezależnie od położenia czaszy głównej oraz satelitarnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 32 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natężenia światła odbywa się z dwóch paneli sterowania umieszczonych po przeciwnych stronach kopuły. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 33 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym, regulowanym 10 stopniowo w zakresie 150-1500 lux?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Jednocześnie w załączniku nr 8 do SIWZ, Zamawiający precyzyjnie opisał, jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa, a w punkcie 13 tego załącznika poinformował dodatkowo, że do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji należeć będzie również, m. in.:

d) uwzględnienie w swojej dokumentacji dotyczącej przebudowywanych pomieszczeń, wytycznych projektu technicznego pn. „Dostosowanie obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej”, który jest w posiadaniu Zamawiającego,
e) uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień, niezbędnych do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia inwestycji, w tym uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
natomiast w punkcie 14 Zamawiający zapisał, że „Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, jak również z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi oraz sztuką budowlaną.

W celu wyegzekwowania powyższych zobowiązań, Zamawiający zastrzegł sobie w umowie (paragraf 1, ustęp 6 projektu umowy), że przed przystąpieniem do prac projektowych oraz na każdym etapie ich realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich kwestii w zakresie przyjętych rozwiązań i technologii, rozwiązań materiałowych i wyposażenia oraz wszelkich innych celem wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, SIWZ, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz potrzebami i wytycznymi Zamawiającego.

Pytanie 41 Zgodnie z prawem budowlanym z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3) Par 216.1 wszystkie ścianki działowe w budynkach użyteczności publicznej klasy B a takim budynkiem jest bez wątpienia obiekt będący przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej EI30. Czy zatem Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu klasyfikację ogniową wydaną przez akredytowane laboratorium potwierdzającą spełnienie wymogu EI30 dla oferowanego przez siebie systemu zabudowy panelowej sal operacyjnych. Klasyfikacja ogniowa musi uwzględniać zarówno ścianki działowe jak i przestrzeń stanowiącą przegrodę ponad sufitem podwieszonym.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 40.

Pytanie 42 Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu raport ze skuteczności przeprowadzonej dekontaminacji sal operacyjnych wykonanej w zastosowanym w projekcie systemie zabudowy panelowej? Coraz bardziej powszechną techniką dezynfekcji sal operacyjnych jest sterylizacja gazowa, dlatego Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości dostarczonego w przyszłości produktu.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 40.

Pytanie 43 Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu certyfikat jakości ISO-EN 9001 Producenta systemu zabudowy panelowej? Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości produktu oraz kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 40.

Pytanie 44 Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną wolno stojącej ścianki działowej składającej się z dwóch pojedynczych stalowych paneli ściennych na poziomie nie mniejszym niż 55 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 40.

Pytanie 45 Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną drzwi automatycznych przesuwanych do sal operacyjnych na poziomie nie mniejszym niż 35 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 40

Pytanie 46 Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną drzwi automatycznych uchylnych do sal operacyjnych na poziomie nie mniejszym niż 35 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne

CH

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 54 Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panela sterującego: Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta, który nie będzie wyposażony w czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 55 Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panelu sterującego: Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta, którego przekątna będzie mieściła się w zakresie 9 – 13”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 56 Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panelu sterującego: Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta z systemem operacyjnym Windows10?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie 57 Prosimy o informację, jakiego producenta system PACS pracować będzie w obrębie bloku operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada jeszcze systemu PACS.

Pytanie 58 Dotyczy sterowania lampą operacyjną/stołem operacyjnym: W celu ustanowienia poprawnej komunikacji i umożliwienia realizacji funkcji sterowania lampą operacyjną i stołem operacyjnym z poziomu systemu integracji wymagane są następujące dokumenty i informacje:

- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej/stołu operacyjnego instrukcji serwisowej, instrukcji montażu oraz instrukcji konfiguracji integrowanego urządzenia.
- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej/stołu operacyjnego dokumentacji opisującej sposób komunikacji z systemem zewnętrznym. W szczególności dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat interfejsu fizycznego komunikacji oraz protokołu za pomocą którego taka komunikacja jest możliwa. W przypadku gdy protokół komunikacji jest autorskim protokołem danego producenta wymagany jest szczegółowy opis komend sterujących.
- Wymagane jest (jeśli nie jest to jasno opisane w instrukcji obsługi/serwisowej lampy operacyjnej/stołu operacyjnego) przedstawienie metodologii sprawdzenia poprawności podłączenia / implementacji danego urządzenia, modułu.
- Wymagane jest zapewnienie pomocy technicznej ze strony dostawcy /producenta integrowanego urządzenia.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dostarczy wykonawcy systemu integracji powyżej wymienione dokumenty i informacje, bez których - pomimo gotowości firmy - wykonanie zadania w zakresie integracji lamp operacyjnych i stołów nie będzie możliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tych funkcji.

Pytanie 59 Dotyczy sterowania lampą operacyjną/stołem operacyjnym: Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu zintegrowanego, który to będzie realizował sterowanie lampą operacyjną przewodowo? Sposób sterowania lampą operacyjną jest silnie uzależniony od producenta lampy operacyjnej. Nie wszyscy producenci lamp operacyjnych umożliwiają wykonania sterowania w sposób bezprzewodowy. W związku z powyższym w przypadku niektórych producentów sterowanie bezprzewodowe może być niewykonalne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 67 Czy Zamawiający potwierdza, że zabudowa panelowa ścienna ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach przygotowania lekarzy i pacjenta nie jest objęta przedmiotem zamówienia? Aktualne określenie w PFU nie jest jednoznaczne w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabudowa panelowa ścian ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu przygotowania lekarzy i pacjentów jest objęta przedmiotem zamówienia (patrz zapisy w koncepcji).

Pytanie 68 Czy zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach przygotowania pacjenta jest objęta zamówieniem, czy też zgodnie z SIWZ należy rozumieć, że żadne z wyposażenia meblowego za wyjątkiem wbudowanego na salach operacyjnych w zabudowę panelową, nie jest objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Nie - zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu przygotowania pacjenta nie jest związana trwale z konstrukcją zabudowy i nie jest objęta zamówieniem.

Pytanie 69 Prosimy o informacje, czy szafy systemowe w zabudowie panelowej ze stali nierdzewnej w salach operacyjnych są objęte zamówieniem?

Odpowiedź: Tak - szafy systemowe w zabudowie panelowej ze stali nierdzewnej w salach operacyjnych są objęte zamówieniem.

Pytanie 70 Czy elementy wbudowane w zabudowę panelową ze stali nierdzewnej w salach operacyjnych takie jak negatoskopy czy zegary są objęte zamówieniem?

Odpowiedź: Tak – elementy wbudowane w zabudowę panelową ze stali nierdzewnej w salach operacyjnych są objęte zamówieniem.

Pytanie 71 Czy dopuszcza się aby zamiast negatoskopu zastosować ekran monitora (element systemu integracji) z funkcją negatoskopu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu monitora z funkcją negatoskopu zamiast negatoskopu.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Umowy:

Pytanie 72 §4, pkt. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu poprawek dokumentacji na 14 dni? Taki okres jest równy terminowi, jakim dysponuje Zamawiający do analizy dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu poprawek dokumentacji na 14 dni.

Pytanie 73 §4, pkt. 6 – Z związku z powyższym pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących odstąpienia od umowy do postaci „... w ciągu 14 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących odstąpienia od umowy do postaci „... w ciągu 14 dni”

Pytanie 74 §4, pkt. 10 – W związku z zapisem cyt.: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji - Wykonawca wykona stosowne projekty bez odrębnego wynagrodzenia” czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów do postaci: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji - Wykonawca wykona stosowne projekty za wynagrodzeniem ustalonym z Zamawiającym”?

Uzasadnienie: Obecny zapis prowadzi do nierównego traktowania wykonawcy względem praw Zamawiającego. Ponadto wartość projektów prac zamiennych i dodatkowych nie jest możliwa do ustalenia na etapie kalkulacji oferty przetargowej. Wynagrodzenie wykonawcy za dodatkowe prace projektowe winno nastąpić w oparciu o stawki kosztorysowe z dokumentacji wykonawczej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 75 §17, Pkt. 1. 1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej na 4000,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie kary za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji w zaproponowanej kwocie.

Czy możliwe jest wykonanie zasilania rozdzielnic przewodami YAKY lub YAKS o dostosowanym przekroju dla obciążeń rozdzielnic wg, bilansu odbiorów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przekroje i typy przewodów i kabli były dobrane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i istniejącymi możliwościami i warunkami technicznymi do ich położenia w obiekcie Szpitala - na etapie projektowania.

Pytanie 83 Dotyczy 6.7.13 – Zasilanie kontenerów – „Trzy kontenery (stanowiące alternatywne miejsce przeprowadzania operacji podczas remontu budynków istniejących) przewidziane na sale operacyjne będą wyposażone w zasilacze IT – Kontener wentylacyjny z mocą zainstalowaną 60kW będzie zasilany kablem YKY 5x70 z rozdzielnic RNN-Ch/1B znajdujących się w pomieszczeniu rozdzielni głównej na parterze.”

Prosimy o określenie czy powyższe jest przedmiotem zamówienia gdyż nie wynika jednoznacznie z SIWZ?

Odpowiedź: Kontenery zastępcze nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 84 Czy demontaż istniejących instalacji (szczególnie podczas przebudowy/likwidacji szachtów instalacyjnych) mają również obejmować kondygnacje niskiego i wysokiego parteru, nie objęte zakresem opracowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż demontaż istniejących instalacji powinien obejmować zbędne odcinki lub ich całość, w tym na niskim i wysokim parterze, przy pozostawieniu instalacji zastosowanych dla potrzeb kondygnacji niskiego i wysokiego parteru.

Pytanie 85 Z jakim wyposażeniem (sposób sterowania i komunikacji) należy dostarczyć i zamontować klapy p-poż montowane w kanałach wentylacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zamontować klapy sterowane siłownikami – sterowanie z systemu SAP. Po wystąpieniu alarmu II stopnia klapy powinny zamknąć się automatycznie, a po odwołaniu alarmu, klapy powinny zostać otwarte siłownikiem - po uruchomieniu funkcji jego otwarcia przez uprawnioną osobę.

Pytanie 86 Czy Zamawiający może wskazać miejsce posadowienia przewidywanych nowych agregatów wody lodowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na etapie projektowania należy wybrać i uzgodnić z Zamawiającym właściwe miejsce dla lokalizacji agregatów wody lodowej.

Pytanie 87 Prosimy o potwierdzenie, że minimalna wymagana przez Zamawiającego długość gwarancji na system integracji wynosi 24 miesiące?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, iż wymagany okres gwarancji na system integracji wynosi minimum 24 miesiące.

Pytanie 88 Czy Zamawiający dopuszcza następujące parametry zabudowy?:

Wykonane ze stali kwasoodpornej, grubość blachy 1,0 mm. Montaż do gotowych ścian działowych za pomocą cynkowanej podkonstrukcji systemowej. Panele wyklejone i usztywnione płytą gips-karton. Grubość paneli 17 mm. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi panelami wypełniona atestowaną szarą uszczelką silikonową. Ościeżnica drzwi zlicowana jest z systemem zabudowy. Naroża ściana-ściana i ściana-sufit wyoblone. Szczelina technologiczna na styku paneli ściennych i sufitowych wypełniona silikonem antybakteryjnym. Od posadzki do wysokości 100 mm montowany jest cokół, wykonany z blachy cynkowanej, umożliwiający wyłożenie posadzki wykładziną. Możliwość demontażu paneli, umożliwia dostęp do instalacji wewnątrz ściany. Panele medyczne zapewniają gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie odrzuci takiego typu rozwiązania, jeśli zawarty opis w pytaniu spełnia wymogi PFU lub jest rozwiązaniem równoważnym (patrz opis na ostatniej stronie PFU). Zamawiający nie widzi możliwości, na tym etapie postępowania, oceniać zaproponowanych rozwiązań bez posiadania ostatecznego projektu wykonawczego.

Dotyczy: Sufity ze stali

Pytanie 89 Czy Zamawiający dopuszcza następującą konstrukcję sufitów w salach operacyjnych?:

Wykonane ze stali cynkowanej malowanej grubość blachy 0,8 mm. Montaż do gotowych sufitów za pomocą cynkowanej podkonstrukcji systemowej typu "clip-in" (system stosowany w pomieszczeniach typu "clean-room"). Wymiar pojedynczego panela 600x600 mm. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi panelami oraz szczelina technologiczna na styku paneli ściennych i sufitowych wypełniona silikonem antybakteryjnym. Możliwość demontażu paneli. Panele medyczne zapewniają gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie odrzuci takiego typu rozwiązania, jeśli zawarty opis w pytaniu spełnia wymogi PFU lub jest rozwiązaniem równoważnym (patrz opis na ostatniej stronie PFU). Zamawiający nie widzi możliwości, na tym etapie postępowania, oceniać zaproponowanych rozwiązań bez posiadania ostatecznego projektu wykonawczego.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 96 dotyczy: Pakiet 1 punkt 14 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym panele sterowania realizujące funkcje, wykonane są w technologii paneli membranowych odpornych na działanie środków chemicznych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 97 dotyczy: Pakiet 1 punkt 15 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym głębokość oświetlenia (L1+L2) lampy głównej i satelitarnej wynosi 100 cm jeśli oferowana lampa operacyjna będzie gwarantowała bardzo wysokie odwzorowanie barwy czerwonej R9 = 99 oraz bardzo wysokie odwzorowaniu barwy światła słonecznego Ra = 99 co skompensuje niedogodność wynikającą ze zmniejszonej od wymaganej głębokości oświetlenia pola operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 98 Pakiet 1 – pytanie do punktu 20 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja natężenia światła realizowana jest przyciskami na panelu sterowania znajdującymi się na czaszy lampy w zakresie 30-100% oddzielnie dla każdej czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 99 Prosimy o wyjaśnienie czy dla lamp dla sal operacyjnych w pakiecie 1 wymaga się modułowej budowy lamp, dla których wymiana modułów światła odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy co znacząco skraca czas serwisowania lamp i zablokowania Sali operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga - ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 100 Dotyczy system Integracji: Prosimy o dopuszczenie systemu integracji o poniższych parametrach gwarantujący optymalne działanie pod względem funkcjonalnym i ergonomii użytkownika w polu operacyjnym:

| Parametry techniczne i funkcjonalne |
|---|
| Zintegrowany system prezentacji oraz zarządzania obrazami na sali operacyjnej w postaci wbudowanego w ścianę dotykowego monitora sterującego $\geq 46''$, pozwalającego na obsługę systemu w oparciu o prosty interfejs użytkownika w postaci czytelnych ikon. |
| Monitor sterujący $\geq 46''$ w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem obsługującym działanie systemu Windows® 7 Embedded – 64 bity, wyposażony w: |
| - procesor Intel Core i5 (4 generacji) oraz 4GB RAM DDR3 |
| - dysk twardy, |
| - stację CD/DVD, |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| |
|--|
| Nagrywanie 1-godzinnego materiału w rozdzielczości 720p nie przekraczające 4GB. |
| Nagrywanie 1-godzinnego materiału w rozdzielczości 1080p nie przekraczające 8GB. |
| Jeden przycisk dla funkcji „Nagraj” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania nagrywania video. |
| Przycisk dla funkcji „Zdjęcie” w postaci ikony piktograficznej, służący do wykonania zdjęcia z nagrywanego materiału video. |
| Funkcja umożliwiająca dodawanie komentarzy oraz rysowanie w formie nakładki na wykonanym zdjęciu. |
| Możliwość wydruku wykonanych zdjęć na drukarce IP podłączonej do sieci lokalnej. |
| Wyświetlanie na ekranie w postaci ikon piktograficznych wskaźnika aktualnego zapelnienia pojemności nośnika podczas rejestracji video. |
| Wyświetlanie czerwonej ramki wokół obrazu na monitorze w trakcie nagrywania video. |
| Serwer archiwizacyjny NAS min. 8TB do rejestracji obrazów i filmów (1 szt. na wszystkie sale operacyjne) w systemie FIFO (First In First Out). |
| Wyświetlanie cyfrowych obrazów radiologicznych w formacie DICOM (dostęp przez szpitalny system PACS poprzez szpitalną sieć LAN lub z nośników zewnętrznych – CD/DVD/USB) |
| Możliwość identyfikacji pacjenta poprzez dostęp do DICOM Worklist |
| Przeglądanie zdjęć DICOM <ul style="list-style-type: none"> przeglądarka obrazów DICOM - dostęp do PACS. Import obrazów radiologicznych i danych pacjenta, funkcje przeglądania (wybór metody wyświetlania i ilości obrazów, zoom, pomiary itp.) wszystkie wykonane nagrania lub zdjęcia automatycznie zapisywane w systemie DICOM umożliwienie transferu obrazów DICOM do serwera PACS automatycznie lub z manualną możliwością wyboru plików. licencja do PACS po stronie Zamawiającego |
| Możliwość strumieniowania sygnałów wideo w jakości SD480p, HD720p, HD1080p |
| Możliwość strumieniowania każdego sygnału podłączonego do 1-ego z 6-ciu wejść sygnałowych systemu. |
| |
| Jeden przycisk dla funkcji „Strumieniowanie” w postaci ikony piktograficznej, służący do uruchomienia oraz zatrzymania strumieniowania video. |
| Informacja na ekranie informująca użytkownika, iż funkcja strumieniowania jest aktywna. |
| Możliwość wyświetlania strumieniowanego sygnału na min. 8 komputerach klasy PC oraz MAC podłączonych do sieci LAN. |
| Dodatkowe gniazda dla sygnałów wejściowych (np. dla endoskopu), zainstalowane na kolumnie chirurgicznej oraz kolumnie anestezjologicznej, typu: <ul style="list-style-type: none"> HD/3G-SDI 1 szt. DVI-D 1 szt. Typ sygnału oraz miejsce jego zainstalowania do wyznaczenia przez Zamawiającego na etapie realizacji. |
| Dodatkowy monitor min. 24”, zainstalowany na trzecim ramieniu w lampie operacyjnej, służący do podglądu dostępnych sygnałów video. |
| Parametry monitora: |
| Rozdzielczość min. 1920 x 1200 pikseli |
| Wejścia sygnałowe: |
| min. 2 x DVI-D |
| min. 1 x SD/HD/3G-SDI (BNC) |

CM



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 105 dotyczy : Pakiet 2 – punkt 7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zakres regulacji średnicy pola czaszy d10 wynosi 18 - 27 [cm] jeśli oferowana lampa operacyjna będzie gwarantowała bardzo wysokie odwzorowanie barwy czerwonej R9 = 99 oraz bardzo wysokie odwzorowaniu barwy światła słonecznego Ra = 99?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 106 dotyczy: Pakiet 2 – punkt 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu funkcji ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy, na rzecz zaoferowania lampy operacyjnej o bardzo wysokim odwzorowaniu barwy czerwonej R9 = 99 oraz bardzo wysokim odwzorowaniu barwy światła słonecznego Ra = 99?

Odpowiedź: Tak. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 107 dotyczy: Pakiet 2 – punkt 9 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja średnicy pola realizowana jest za pomocą centralnego uchwytu sterującego czaszą oraz przyciskami na panelu sterowania znajdującymi się na czaszy lampy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 108 dotyczy : Pakiet 2 – punkt 10 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym panel sterowania realizujący funkcje, wykonany jest w technologii paneli membranowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 109 dotyczy: Pakiet 2 – punkt 11 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym głębokość oświetlenia (L1+L2) lampy wynosi 100 cm jeśli oferowana lampa operacyjna będzie gwarantowała bardzo wysokie odwzorowanie barwy czerwonej R9 = 99 oraz bardzo wysokie odwzorowaniu barwy światła słonecznego Ra = 99?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 110 Pakiet 2 – pytanie do punktu 16 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja natężenia światła realizowana jest przyciskami na panelu sterowania znajdującymi się na czaszy lampy w zakresie 30-100%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 111 dotyczy: Pakiet 2 Prosimy o wyjaśnienie czy dla lamp dla sal operacyjnych w pakiecie 1 wymaga się modułowej budowy lamp dla których wymiana modułów światła odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy co znacząco skraca czas serwisowania lamp i zablokowania Sali?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

(...) pkt 2) w przypadku zamówienia na usługi – dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania."

Na podstawie powyżej przywołanego fragmentu rozporządzenia oraz odrębnego przepisu Ustaw o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010, Art.90, zamawiający winien w celu weryfikacji kompletności i porównywalności oferty żądać dokumentów jak w pytaniu.

Ponadto powyższe wynika również z par.13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w którym wskazane są tylko przykładowe rodzaje dokumentów jakich może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane roboty, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Należy zauważyć, że standardowe producenci warunki gwarancyjne dla urządzeń medycznych z pakietów 1-10 diametralnie się różnią od wymagań postawionych przez Zamawiającego, dlatego dla bezpieczeństwa Zamawiającego powinny być potwierdzone przez autoryzowany serwis dla konkretnego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy projektu umowy §18 poprzez dodanie ust. 3, 4 i 5 o następującym brzmieniu:

"3. W związku z wykonywaniem obowiązku umownego, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobligowany będzie, w terminie 90 dni od zawarcia umowy określonego w jej komparacji, do przekazania Zamawiającemu dokumentów wystawionych przez autoryzowane serwisy producentów:

1) urządzeń medycznych, o których mowa w Załącznikach do umowy od nr 1 do nr 10, potwierdzających zapewnienie pełnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego wymaganego ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,

2) urządzeń i sprzętu - innego niż medyczny - potwierdzających zapewnienie pełnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.

4. Wykonywanie obowiązków przez autoryzowany serwis gwarancyjny powinno być zgodne z niniejszą umową oraz treścią kart gwarancyjnych.

5. W przypadku nie zapewnienia wykonania usługi przez autoryzowany serwis producenta Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia usługi, która miałaby być wykonana przez podmiot nie będący autoryzowanym serwisem producenta oraz zlecenia wykonania usługi autoryzowanemu serwisowi producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy."

oraz w konsekwencji powyższego w § 17 ust 1 dodany zostaje pkt 14 o następującym brzmieniu:

„za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu któregośkolwiek z dokumentów w §18 ust. 3 w wysokości 200 zł”.

PYTANIE WYKONAWCY NR 4

Pytanie 115 W związku z ogłoszonym przetargiem WSzSL/DZ-45A/17 proszę o informację czy Zamawiający dopuści do postępowania innych producentów urządzeń (mosty, kolumny medyczne) niż opisana firma Dräger o równoważnych parametrach lub przekazanie listy parametrów równoważności. Na podstawie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP984/09) stwierdziła, iż dopuszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

Odpowiedź: Prosimy o odniesienie się do konkretnych parametrów opisowych poszczególnych urządzeń – w taki sposób, aby Zamawiający mógł zająć stanowisko w sprawie ewentualnych propozycji Wykonawcy.

PYTANIE WYKONAWCY NR 5

Pytanie 116 W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy - WSzSL/DZ-45A/17 zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie sprzętu medycznego o poniżej opisanych parametrach technicznych. Dopuszczenie proponowanego sprzętu umożliwi większą konkurencyjność a co za tym idzie mając na względzie, że jest to drugie postępowanie dotyczące tego samego projektu pozwoli na relatywne obniżenie ceny oferowanego sprzętu medycznego. Ponadto chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż w ten sposób przedstawiony opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny wyrób jednego producenta prowadzi do ograniczenia konkurencyjności postępowania w odniesieniu do tejże części zamówienia i w sposób znaczący narusza Ustawę Zamówień Publicznych art. 29 pkt 2. Należy, bowiem wyjaśnić, iż spośród funkcjonujących na rynku podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu i dostawą kolumn chirurgicznych i anestezyjologicznych oraz mostów medycznych istnieje tylko jeden Niemiecki producent, firma Dräger spełniający warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Tylko ta firma posiada uchwyty do aparatów anestezyjologicznych i nikomu ich nie zaoferuje. W tym stanie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 123 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą z zoomem optyczny równym 6x

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy z kamerą optyczną z zoomem 6x.

Pytanie 124 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze sterowaniem wszystkimi wymaganymi funkcjami kamery z dotykowego panelu ściennego oraz dodatkowo sterowaniem trybem zoom kamery z panelu na czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakiet nr 2- Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.

Pytanie 125 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której czasza posiada 12 źródeł świetlnych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 126 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy pola dla czaszy d10: 20 – 25 [cm]?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 127 Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której jest możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła z możliwością regulacji średnicy tego koła?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 128 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową gdzie głębokość oświetlenia ($L1+L2$) = 110 [cm]?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 129 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową bez regulacji temperatury barwowej lub z regulacją w zakresie 3900 - 5100°K.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 130 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją światła endoskopowego (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o natężeniu 500 lx) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wysięgnika 14 kg. Wysięgnik wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 z możliwością mocowania monitorów o przekątnej min. 32”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 137 Czy Zamawiający dopuści i będzie punktował jako rozwiązanie tożsame schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 138 Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 139 Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 140 Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 141 Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w jednym, zorientowanym poziomo uchwycie zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakiet 5 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - 3 kpl.

Pytanie 142 Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 149 Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ścianie głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 150 Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 151 Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w jednym poziomym uchwycie zainstalowanym z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 152 Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 153 Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakiet 7 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny anestezjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.

Pytanie 154 Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 162 Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ścianie głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 163 Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 164 Czy Zamawiający dopuści schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 165 Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 166 Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy

Pytanie 167 Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

PYTANIA WYKONAWCY NR 7

Pakiet nr 1

lamps operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl.

Pytanie 168 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

Pytanie 169 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED dla każdej czaszy?



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 2 lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.

Pytanie 177 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

Pytanie 178 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 179 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 16 do 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 180 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z okrągłym kształtem pola operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 181 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 120 cm dla obu czasz?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 182 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000°K w 5 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 183 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z funkcją endoskopową o natężeniu 8% Ec co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 3

kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - 2 kpl.



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 6

kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - 1 kpl.

Pytanie 191 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 192 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 193 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 7

kolumny anestezjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.

Pytanie 194 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 195 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie 196 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z wysięgnikiem do drążka infuzyjnego dwuramiennym, obrotowym o zasięgu 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszami, w których regulacja płamy świetlnej w polu operacyjnym mieściła się w przedziale min 16 cm max 23 cm? Ograniczenie regulacji płamy świetlnej 23-33 cm powoduje, że oświetlenie głębokiego pola operacyjnego przy zabiegach małoinwazyjnych może być niewystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 46: Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszami w których regulacja płamy świetlnej w polu operacyjnym mieściła się w przedziale min 16 cm max 23 cm? Ograniczenie regulacji płamy świetlnej 25 -35 cm dla czaszy głównej i 23-33 cm dla pomocniczej powoduje, że oświetlenie głębokiego pola operacyjnego przy zabiegach małoinwazyjnych może być niewystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Informujemy, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponadto zawiadamiamy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, który zostaje wyznaczony na **30-11-2017 r.**

Z poważaniem,

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik