

WSzSL/DZ/072-199/17

Legnica, 20-11-2017 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy (WSzSL/DZ-64/17)

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 Proszę o przesłanie informacji co do faktycznego zakresu prac projektowych i instalacyjnych.

System DSO ma być teoretycznie zainstalowany w całym kompleksie 'publicznym' - czyli budynki od 1A do 1J. Z tym że dla budynku 1A przewidziano 7 linii głośnikowych, dla budynku 1E - 1 linię, 1C - 1 linię, 1B - 1 linię, 1D - 1 linię /w tym strefa 2-1F/, 1J (w dokumentacji 11J) + 1H - 1 linię /w tym strefa 1G/. Na ile podział linii głośnikowych nas 'obowiązuje' - w jednym budynku (1A, 7 albo 8 kondygnacji) jest linii 7, w innym (1E, również 7 albo 8 kondygnacji) ... 1 linia.

W sumie jest rozpisane 12 linii, 10 stref pożarowych. Nie znalazłem wzmianki o strefach rozgłaszania. Nie ma też ani słowa o wydzieleniu klatek schodowych, a z opisu systemu ppoż wynika, że są wydzielone, tym samym w każdym budynku stanowią oddzielną strefę pożarową, czyli dodatkową linię głośnikową (dodatkowe 7 albo i więcej stref...) - i mikrofon 16-strefowy nie wystarczy już do obsługi każdej strefy niezależnie. W FPU jest mowa o 16 strefach ...

Jednocześnie ten sam PFU mówi o przebudowie części budynku 1D, 1F, części 1C i 1H... a co z resztą ?

W udostępnionych plikach są opracowania dla budynków 1B (pliki 8.9, 8.12), 1D,F (plik 8.22), 1J,H (plik 8.32). Brak opracowań dla pozostałych budynków, co znacznie utrudnia wykonanie oferty (możemy próbować coś symulować, uśredniać).

Odpowiedź: Zarówno Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), jak i SIWZ informują, że niniejsze postępowanie ograniczone jest do realizacji przedsięwzięcia w obszarze wewnętrznym budynków głównego kompleksu szpitalnego, a mianowicie do obszaru znajdującego się:

- 1) na poziomie -1 (niskiego parteru) budynku 1C i 1H
- 2) na poziomie 1 (pierwszego piętra) budynku 1D i 1F,

3) klatek schodowych stykających się z tym obszarem (w zakresie dostosowania ich do wymogów przepisów pożarowych).

Również PFU informuje, że na ww. obszarze budynki nie są dostosowane do przepisów przeciwpożarowych. Na stronie 28 PFU jest zapis „W ramach zadania należy dostosować istniejący projekt SAP i DSO do nowych funkcji pomieszczeń (w obiektach objętych przebudową) oraz do wymagań wynikających z projektowanej instalacji wentylacji/klimatyzacji w obiektach 1D, 1C i 1H”.

W związku z powyższym, zadaniem Wykonawcy będzie przy wykonywaniu projektu przedsięwzięcia dostosowanie obszaru przebudowy i modernizacji do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym instalacji SAP i DSO. Ponieważ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada w swoich zasobach dokumentację projektową „Dostosowanie obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej” (opracowaną w 2010 r.) dla całości obiektu, której pewien zakres został już w szpitalu zrealizowany, celem uniknięcia powielania prac oraz zapewnienia kompatybilności systemów i urządzeń już funkcjonujących (w ramach wcześniejszych wykonanych przedsięwzięć) i nowoprojektowanych w ramach tegoż zadania, Zamawiający umieścił w załącznikach do PFU całość tej dokumentacji dotyczącej obiektów 1C, 1H, 1D i 1F. Ponadto umieścił dokumentację budynku 1B, w którym w pomieszczeniu 54 niskiego parteru znajduje się centrala SAP i DSO, do którego to pomieszczenia należy doprowadzić przewody tych instalacji z obszarów przebudowy, a same centrale rozbudować, przez zainstalowanie dodatkowych urządzeń (mają takie możliwości), aby mogły przyjąć dodatkowe informacje z przebudowywanych obszarów.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

dr n. med. Andrzej Hap