

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2008 r.
18.08.08.

2008-UG- z 9

Postanowienie nr 868/2008

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), § 16 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r.) i § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. Pana Jerzego Puternickiego Legnica, ul. Łowicka 38/4 a także ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego Janusza Magdziarza i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Jerzego Puternickiego

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno-budowlanych w budynku 1B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, w zakresie:

- powierzchni strefy pożarowej (10 362 m²),
- braku wymaganej klasy odporności ogniowej (REI 120) ścian posadowionych na stropach międzykondygnacyjnych posiadających klasę odporności ogniowej (REI 60),
- braku odporności ogniowej otworów okiennych usytuowanych w czterometrowym pasie na granicy ze strefami pożarowymi budynków 1E i 1F,
- szerokości (1,19 m) biegów klatki schodowej nr V,
- szerokości (1,40 m) spoczników klatki schodowej nr IV,
- występowania na spocznikach klatek schodowych nr IV, VI i VII pojedynczych stopni,

ze względu na:

- wydzielenie poszczególnych części budynku na poziomie wszystkich kondygnacji poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi.

Uzasadnienie

Budynek 1B (blok operacyjny - diagnostyczno-zabiegowy z usługami medycznymi) wchodzi w skład zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Budynek 1B jest wewnętrznym segmentem zespołu połączonym łącznikami 1F i 1E z budynkami 1D i 1A oraz bezpośrednio z budynkiem 1C. Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii szkieletu monolitycznego SBM-75. Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne. Parter niski mieści aptekę szpitalną, Wojewódzkie Centrum Krwiodawstwa oraz centralną sterylizatornię. Na wysokim parterze zlokalizowano pomieszczenia diagnostyki rehabilitacyjnej, laboratorium oraz kaplicę. Piętro III przeznaczone jest na dział rehabilitacji i blok operacyjny. Powierzchnia budynku wynosi 10 362 m². Ze względu na wysokość (9,90 m) budynek zakwalifikowany do grupy budynków niskich. Obiekt przeznaczony do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przewidywana ilość osób - 150. Budynek nie jest łóżkowym oddziałem szpitala ale niezależnie od tego przeznaczony jest przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, wymagana klasa odporności pożarowej budynku B. Wszystkie elementy budynku posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej. Ewakuację z obiektu zapewniają cztery klatki schodowe, obudowane i zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Klatki wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymu.

Budynek wyposażono w hydranty wewnętrzne 25, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, system sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. Drogę pożarową dla budynku stanowi ulica Iwaszkiewicza. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewniona jest z trzech hydrantów usytuowanych na terenie szpitala.

Pozostałe warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie objęte postanowieniem będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe uznano, że zaproponowane warunki ochrony przeciwpożarowej nie wpłyną na pogorszenie stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna z lipca 2008 r.


Adresat:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

Do wiadomości:

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Legnicy – otrzymuje zał.

pp



DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. inż. Andrzej Szcześniak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego